

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(Роспотребнадзор)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ростовской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком,
Октябрьском (с) районах

Предписание

должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской
области, в г. Шахты, Усть – Донецком, Октябрьском (с) районах, уполномоченного на
проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан, об устранении выявленных нарушений

№117

«18» апреля 2013 г.

Место выдачи предписания: 346480, Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни,
ул. Гагарина,12

(фактический адрес выдачи предписания)

**Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть – Донецком,
Октябрьском (с) районах, выдавшего предписание:** Городнянский Александр Владимирович -
ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г.
Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах.

Предписание выдано: муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования детей – детско-юношеская спортивная школа Октябрьского района,
346480, Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. Гагарина,12, ОГРН –
1056125000250, межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Ростовской
области.

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества)
и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и
зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого
гражданина)

**Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации,
предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при
проверке:**

17.04.2013г. с 11час.00мин. до 12 час.00мин. в муниципальном бюджетном
образовательном учреждении дополнительного образования детей - детско-юношеская
спортивная школа Октябрьского (с) района по адресу: 346480, Ростовская область, Октябрьский
(с) район, р.п. Каменоломни, ул. Гагарина, 12;

- в игровом спортивном зале поверхность деревянного пола имеет щели и изъяны,
местами неровная (прогибается при наступании); отопительные приборы под окнами не закрыты
решетками, что является нарушением п. 5.9.3 СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей
(внешкольные учреждения)»;

- для персонала отсутствует отдельно выделенный санузел; санитарные узлы не
оборудованы кабинами, что является нарушением п.3.9, п. 9.3 СанПиН 2.4.4.1251-03
«Санитарно- эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования
детей (внешкольные учреждения)»;

18.04.2013г. с 09час.00мин. до 10 час.00мин. в муниципальном бюджетном
образовательном учреждении дополнительного образования детей - детско-юношеская
спортивная школа Октябрьского (с) района по адресу: 346480, Ростовская область, Октябрьский
(с) район, р.п. Каменоломни, ул. Западная, 1 (стадион «Локомотив»);

- в гардеробных стадиона «Локомотив» отделка поверхности стен не позволяет проводить их влажную уборку и дезинфекцию (стены негладкие, имеются вертикальные и горизонтальные трещины, местами штукатурка осыпается, стены покрыты грибком, следы сырости, невлагостойкая водоземлюсионная краска осыпается), в душевых отсутствует искусственное освещение, что является нарушением п. 3.10, п.6.1 СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)»;

- душевые стадиона «Локомотив» не обеспечены питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, что является нарушением п.4.2 СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)»;

- здание надворного санузла стадиона «Локомотив» в аварийном полуразрушенном состоянии, отделка поверхности стен, пола не позволяет проводить их влажную уборку и дезинфекцию (стены негладкие, оштукатурены песчано-цементным раствором), санузлы для мальчиков и девочек не оборудованы кабинками, водонепроницаемость выгребов не установлена, выгреб наполнен нечистотами выше 0,35 м от поверхности земли, выгреб своевременно не очищается, что является нарушением п.3.9, п. 3.10 СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)», п.п. 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

(нужное подчеркнуть)

предлагаю:

1. В игровом спортивном зале отремонтировать поверхность деревянного пола (убрать щели и изъяны, неровности).

Срок исполнения – 01.12.2013г.

2. Отопительные приборы под окнами закрыть решетками.

Срок исполнения – 01.12.2013г.

3. Выделить и оборудовать для персонала отдельный санузел, санитарные узлы для мальчиков и девочек оборудовать кабинками.

Срок исполнения – 01.12.2013г.

4. В гардеробных стадиона «Локомотив» выполнить отделку поверхности стен материалами, позволяющими проводить их влажную уборку и дезинфекцию.

Срок исполнения – 01.12.2013г.

5. Душевые стадиона «Локомотив» обеспечить искусственным освещением.

Срок исполнения – 01.12.2013г.

6. Душевые стадиона «Локомотив» обеспечить питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Срок исполнения – 01.12.2013г.

7. Выполнить капитальный ремонт здания надворного санузла стадиона «Локомотив» санузлы для мальчиков и девочек оборудовать кабинками, очистить выгреб санузла и выполнить его водонепроницаемость.

Срок исполнения – 01.12.2013г.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до 01.12.2013г.

(указать дату)